

**CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO****REACTION TO FIRE CLASSIFICATION**

per cavi / for cables

Secondo le procedure descritte in / according to procedures defined in

EN 13501-6:2014Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 6: Classificazione in base alle prove di reazione al fuoco su cavi elettrici
*Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on electric cables***1 Introduzione****1 Introduction**

Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata a LIYCY / YSLCY-JZ / YSLCY-OZ secondo le procedure indicate nella norma EN 13501-6:2014.

This classification report defines the classification assigned to LIYCY / YSLCY-JZ / YSLCY-OZ in accordance with the procedures given in EN 13501-6:2014.

Cliente: <i>Sponsor:</i>	SDB SPECIAL CABLES SRL Strada Ponti di Debba, 5 I - 36100 Vicenza (VI)
Preparato da: <i>Prepared by:</i>	L. S. Fire Testing Institute Srl via della Bonifica, 4 I - 64010 Controguerra (TE)
Organismo notificato n°: <i>Notified body No:</i>	2479
Nome della famiglia: <i>Family name:</i>	LIYCY / YSLCY-JZ / YSLCY-OZ
Rapporto di classificazione n°: <i>Classification report No:</i>	LSFIRE / E00734
Numero di emissione: <i>Issue number:</i>	01
Data di emissione: <i>Date of issue:</i>	16-01-2018

Classificazione / Classification**Classificazione di reazione al fuoco:**
Reaction to fire classification:**E_{ca}**Responsabile di Certificazione
Responsible for Certification
SILVIO MESSADirettore Tecnico
Technical Director
MADDALENA PEZZANIQuesto rapporto di classificazione è costituito da n°4 pagine e può essere usato o riprodotto solo per intero.
This classification report consists of n°4 pages and may only be used or reproduced in its entirety.